

# 106 年 9 月 飲用水 質 檢 測 表

報告日期:106 年 09 月 22 日

採樣日期:106 年 09 月 07 日

收樣日期:106 年 09 月 07 日 19 時 30 分

樓別	樓層	採樣時間	大腸桿菌數		總菌落數		方法	
			標準值	6	標準值	100	大腸桿菌數	總菌落數
知足樓	A313	08 時 50 分	<1		14		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
接待室	-	08 時 56 分	<1		TNTC		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
圖書館	6F 南側	09 時 44 分	<1		83		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
致真樓	1F 西側	09 時 20 分	<1		TNTC		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
致真樓	BF 東側	09 時 23 分	<1		TNTC		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
致真樓	3F 東側	09 時 26 分	<1		<1		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
致真樓	6F 西側	09 時 30 分	<1		TNTC		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
致真樓	9F 東側	09 時 33 分	<1		<1		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
致善樓	1F 東側	09 時 50 分	<1		6		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
致善樓	5F 西側	09 時 53 分	<1		57		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
致善樓	7F 東側	09 時 48 分	<1		TNTC		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
致善樓	8F 西側	09 時 50 分	<1		TNTC		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
致善樓	9F 西側	10 時 04 分	<1		3		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
致美樓	5F 東側	09 時 42 分	<1		TNTC		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B

\*大腸桿菌群：飲用水中大腸桿菌群檢測方式－濾膜法（NIEA-E230.55B）

\*總菌落數：水中總菌落數檢測方式－混合稀釋法（NIEA-E204.55B）

\*本水質檢驗經環保署-環境檢驗測定機構採樣