

慈濟學校財團法人慈濟科技大學 規格表

投標廠商簽章欄

(簽章後請放入證件封)

慈濟學校財團法人慈濟科技大學採購規格書

採購標的名稱：分離式冷氣汰舊換新安裝工程

採購單號：110000085

項次	規 格	數量 (單位)
	(如為英文品名及規格，請附中文對照)	
1	變頻 1 對 1 分離式冷氣 室內機尺寸 1160*295*255±30(mm) 室外機 880*920*340±30(mm) 能源效率等級: 1 級為優先 冷房能力 8.5KW、 電流:12 A 環保冷媒種類: R32 (A210)教師發展暨教學資源中心*1 台: 2 分*5 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，80mm 管槽及附件。 (B111)超音波實驗室*2 台: 2 分*5 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，80mm 管槽及附件。 (B116)行銷與流通管理系*2 台: 2 分*5 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，80mm 管槽及附件。 (B117)資源教室二*2 台:2 分*5 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，80mm 管槽及附件。 (C105)互動多媒體製作中心*2 台: 2 分*5 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，80mm 管槽及附件。 (C205)虛擬情境暨多媒體實驗室*2 台: 2 分*5 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，80mm 管槽及附件。 (C206)行動應用暨服務實驗室*2 台:2 分*5 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，80mm 管槽及附件。 (C304-2)智慧健康雲教室*1 台: 2 分*5 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，80mm 管槽及附件。 (D401)解剖教室二*2 台: 2 分*5 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，80mm 管槽及附件。 (E302)原住民族學生資源中心*1 台:2 分*5 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，80mm 管槽及附件。 (E401)智慧商務情境教室*3 台:2 分*5 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，80mm 管槽及附件。	合計 20 台
2	變頻 1 對 1 分離式冷氣 室內機尺寸 890*295*235±30(mm) 室外機 780*582*289±30(mm) 能源效率等級: 1 級為優先 冷房能力 5.0KW、 電流:7.9 A 環保冷媒種類: R32 (A013)體適能中心*1 台: 2 分*4 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，附件。 (A104)衛生保健組*1 台: 2 分*4 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，80mm 管槽及附件。 (B112)核子醫學實驗室*1 台: 2 分*4 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，80mm 管槽及附件。 (B113)醫學影像處理實驗室*1 台: 2 分*4 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，80mm 管槽及附件。 (C302)電子計算中心*1 台: 2 分*4 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，80mm 管槽及附件。 (E203)醫學影像暨放射科學系*1 台:2 分*4 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，80mm 管槽及附件。 變頻 1 對 1 分離式冷氣	合計 6 台
		合計 2 台



	<p>室內機尺寸 798*295*235±30(mm) 室外機 780*540*289±30(mm) 能源效率等級: 1 級為優先 冷房能力 3.6KW、 電流:5.35 A 環保冷媒種類: R32 (B106)電腦斷層掃描實驗室*2 台: 2 分*3 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，80mm 管槽及附件。</p> <p>變頻 1 對 1 分離式冷氣 室內機尺寸 798*295*235±30(mm) 室外機 780*540*289±30(mm) 能源效率等級: 1 級為優先 冷房能力 2.8KW、 電流:3.6 A 環保冷媒種類: R32 (A408)電腦教室六*1 台: 2 分*3 分被覆銅管，1.25mm*4C 控制電纜線，80mm 管槽及附件。</p> <p>保固: 壓縮機 10 年 全機 7 年 主機板保固 7 年 (本單不敷使用時，請自行影印加附)</p>	合計 1 台
<p>、交貨期限：接獲訂單後 <u>30</u> 日(含例假日)完成交貨。</p> <p>2、為響應環保署節能減碳做環保，本校配合優先採購綠色產品(環保、回收、節能、省水標章及能源之星)，敬請廠商協助並配合辦理。</p> <p>3、為促進採購品質之提升，保障消費權益，本校配合優先採購【正字標記 CNS 或同等品】，敬請廠商協助並配合辦理。</p>		

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。

