

慈濟學校財團法人慈濟科技大學採購規格書

採購標的名稱：冷氣設備增設

採購單號：112001549

項目名稱	內容	單位	數量
一、	1. 變頻冷專一對一分離式冷氣設備，環保能源效率 1 級產品 冷房能力 8.5KW* 2 台 電壓單相 220V 2. 2 分*5 分被覆銅管 3. 1.25MM*4C 控制電纜線 4. 80MM 管槽及附件 5. 室外機不銹鋼安裝架 6. 安裝冷氣機設備及配置管線 7. 電動排水器及專用排水管 8. 水泥牆洗孔 9. 485 通信模組 10. 有線控制器	式	乙
1、為響應環保署節能減碳做環保，本校配合優先採購綠色產品(環保、回收、節能、省水標章及能源之星)，敬請廠商協助並配合辦理。 2、為促進採購品質之提升，保障消費權益，本校配合優先採購【正字標記 CNS 或同等品】，敬請廠商協助並配合辦理。			

1. 廠商須到現場勘查，以滿足本標要求與執行。

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。

