

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：分離式冷氣

採購單號：114001912

項次	品 名 及 規 格	數 量	單 位
1	1、國際 變頻一對一分離式冷氣設備*2 台 室內機 CS-UJ80BA2/室外機 CU-UJ80BCA2 /冷房能力 8.0KW 2、2 分*5 分被覆銅管*16 米 3、1.25 mm*4C 控制電纜線*16 米 4、80 mm管槽及附件*2 台 5、電源配置工料*2 台 6、室外機-不銹鋼角鋼組合安裝架*2 組 7、安裝冷氣機設備及配置管線*2 台 8、485 通信模組*2 只 9、有線液晶顯示控制器*2 只	2	台

本採購案是否有後續擴充 ☐是，擴充期間_____、金額或數量_____。
☒否。

交貨期限：☒簽約日起 30 日內。☐民國_____年_____月_____日內。

☐合約生效日(決標日)起_____日內。☐收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 3 年。

請購單位：_____

請購單位主管簽章：_____

請購人簽章：_____

聯絡電話：_____

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。