

污水池每月放流量及電量統計表

111年	每月放流總 放流量(噸)	每度用水排 放CO2約當 量*0.161(kg)	每月使用電 量(度)	電力排碳系數 =0.495公斤 CO ₂ e/度	每月污泥 量(公斤)	每度用水排 放CO2約當 量*0.161(kg)
一月	9,594	1,544.63	11,204	5,545.98	84	13.52
二月	6,871	1,106.23	14,060	6,959.70	78	12.56
三月	12,012	1,933.93	12,100	5,989.50	128	20.61
四月	12,423	2,000.10	12,480	6,177.60	106	17.07
五月	12,815	2,063.22	13,144	6,506.28	173	27.85
六月	8,322	1,339.84	11,856	5,868.72	175	28.18
七月	3,637	585.56	13,892	6,876.54	80	12.88
八月	3,130	503.93	14,108	6,983.46	95	15.30
九月	9,760	1,571.36	12,560	6,217.20	120	19.32
十月	10,620	1,709.82	13,680	6,771.60	135	21.74
十一月	13,050	2,101.05	9,600	4,752.00	188	30.27
十二月	13,090	2,107.49	11,056	5,472.72	69	11.11
總計	115,324	18,567.16	149,740	74,121.30	1,431	230.39

ps:減碳換算資料來源:台灣自來水公司

每度用水排放二氧化碳(CO₂)約當量 110年0.161kg

減碳換算資料來源: 經濟部能源局

111年電力排碳系數 0.495 公斤CO₂e/度