

污水池每月放流量及電量統計表

112年	每月放流總 放流量(噸)	每度用水排放 CO2約當量 *0.161(kg)	每月使用電 量(度)	電力排碳系數 =0.495公斤 CO <sub>2</sub> e/度	每月污泥 量(公斤)	每度用水排放 CO2約當量 *0.161(kg)
一月	6,460	1,040.06	10,880	5,385.60	46	7.41
二月	7,390	1,189.79	14,060	6,959.70	66	10.63
三月	13,710	2,207.31	11,480	5,682.60	108	17.39
四月	12,160	1,957.76	11,680	5,781.60	72	11.59
五月	13,040	2,099.44	10,800	5,346.00	120	19.32
六月	9,500	1,529.50	11,800	5,841.00	60	9.66
七月	7,800	1,255.80	12,080	5,979.60	78	12.56
八月	4,960	798.56	14,108	6,983.46	80	12.88
九月	10,630	1,711.43	13,640	6,751.80	60	9.66
十月	10,150	1,634.15	14,600	7,227.00	87	14.01
十一月	11,660	1,877.26	14,240	7,048.80	153	24.63
十二月	11,600	1,867.60	14,840	7,345.80	126	20.29
總計	119,060	19,168.66	154,208	76,332.96	1,056	170.02

ps:減碳換算資料來源:台灣自來水公司

每度用水排放二氧化碳(CO<sub>2</sub>)約當量 110年0.161kg

減碳換算資料來源: 經濟部能源局

112年電力排碳系數 0.495 公斤CO<sub>2</sub>e/度 (預估同111年)