

污水池每月放流量及電量統計表

110年	每月放流總放流量(噸)	每度用水排放CO2約當量*0.161(kg)	每月使用電量(度)	每度電力排碳係數*0.509(kg)	每月污泥量(公斤)	每度用水排放CO2約當量*0.161(kg)
一月	8,987	1,446.91	15,548	7,913.93	18	2.90
二月	5,478	881.96	14,060	7,156.54	13	2.09
三月	12,682	2,041.80	15,104	7,687.94	21	3.38
四月	12,760	2,054.36	15,224	7,749.02	77	12.40
五月	11,895	1,915.10	14,704	7,484.34	75	12.08
六月	7,518	1,210.40	13,704	6,975.34	115	18.52
七月	4,743	763.62	12,588	6,407.29	84	13.52
八月	6,345	1,021.55	14,076	7,164.68	120	19.32
九月	4,598	740.28	14,088	7,170.79	105	16.91
十月	11,884	1,913.32	14,640	7,451.76	149	23.99
十一月	13,154	2,117.79	11,372	5,788.35	126	20.29
十二月	14,074	2,265.91	11,688	5,949.19	123	19.80
總計	114,118	18,373.00	166,796	84,899.16	1,026	165.19

ps:減碳換算資料來源:台灣自來水公司

每度用水排放二氧化碳(CO2)約當量 110年0.161kg

減碳換算資料來源: 經濟部能源局

每度電力排碳係數 110年0.509kg