

污水池每月放流量及電量統計表

112年	每月放流總放流量(噸)	每度用水排放CO2約當量 *0.156(kg)	每月使用電量(度)	電力排碳系數 =0.494公斤CO <sub>2</sub> e/度	每月污泥量(公斤)	每度用水排放CO2約當量 *0.156(kg)
一月	6,460	1,007.76	10,880	5,374.72	46	7.18
二月	7,390	1,152.84	14,060	6,945.64	66	10.30
三月	13,710	2,138.76	11,480	5,671.12	108	16.85
四月	12,160	1,896.96	11,680	5,769.92	72	11.23
五月	13,040	2,034.24	10,800	5,335.20	120	18.72
六月	9,500	1,482.00	11,800	5,829.20	60	9.36
七月	7,800	1,216.80	12,080	5,967.52	78	12.17
八月	4,960	773.76	14,108	6,969.35	80	12.48
九月	10,630	1,658.28	13,640	6,738.16	60	9.36
十月	10,150	1,583.40	14,600	7,212.40	87	13.57
十一月	11,660	1,818.96	14,240	7,034.56	153	23.87
十二月	11,600	1,809.60	14,840	7,330.96	126	19.66
總計	119,060	18,573.36	154,208	76,178.75	1,056	164.74

ps:減碳換算資料來源:台灣自來水公司

112年自來水每度用水排放二氧化碳約當量 0.156 公斤CO<sub>2</sub>e/度 (預估同111年)

減碳換算資料來源: 經濟部能源局

112年電力排碳系數 0.494 公斤CO<sub>2</sub>e/度