

污水池每月放流量及電量統計表

112學 年度	每月放流總 放流量(噸)	每度用水排 放CO2約當 量*0.156(kg)	每月使用電 量(度)	電力排碳係數 =0.494公斤 CO ₂ e/度	每月污泥 量(公斤)	每度用水排放 CO2約當量 *0.156(kg)
八月	4,960	773.76	14,108	6,969.35	80	12.48
九月	10,630	1,658.28	13,640	6,738.16	60	9.36
十月	10,150	1,583.40	14,600	7,212.40	87	13.57
十一月	11,660	1,818.96	14,240	7,034.56	153	23.87
十二月	11,600	1,809.60	14,840	7,330.96	126	19.66
一月	5,910	921.96	13,880	6,856.72	18	2.81
二月	4,896	763.78	14,000	6,916.00	45	7.02
三月	11,950	1,864.20	14,880	7,350.72	126	19.66
四月	11,150	1,739.40	9,440	4,663.36	45	7.02
五月	11,802	1,841.11	18,556	9,166.66	126	19.58
六月						
七月						
總計	94,708	14,774.45	142,184	70,238.90	866	135.02

ps:減碳換算資料來源:台灣自來水公司

112年自來水每度用水排放二氧化碳約 0.156 公斤CO₂e/度 (預估同111年)

113年自來水每度用水排放二氧化碳約 0.156 公斤CO₂e/度 (預估同111年)

減碳換算資料來源: 經濟部能源局

112年電力排碳係數 0.494 公斤CO₂e/度

113年電力排碳係數 0.494 公斤CO₂e/度(預估同112年)