

污水池每月放流量及電量統計表						
102年	每月放流總 放流量(噸)	每度用水排 放CO2約當 量*0.156(kg)	每月使用電 量(度)	每度電力排 碳係數 *0.519(kg)	每月污泥 量(公斤)	每度用水排 放CO2約當 量*0.156(kg)
一月	6,709	1,046.60	8,680	4,504.92	38	5.93
二月	2,253	351.47	7,224	3,749.26	16	2.50
三月	11,620	1,812.72	9,424	4,891.06	38	5.93
四月	12,382	1,931.59	9,376	4,866.14	37	5.77
五月	14,784	2,306.30	10,020	5,200.38	63	9.83
六月	12,534	1,955.30	9,512	4,936.73	36	5.62
七月	5,453	850.67	7,344	3,811.54	36	5.62
八月	4,763	743.03	7,356	3,817.76	49	7.64
九月	12,014	1,874.18	8,804	4,569.28	130	20.28
十月	14,671	2,288.68	8,992	4,666.85	127	19.81
十一月	14,585	2,275.26	9,548	4,955.41	125	19.50
十二月	14,873	2,320.19	9,960	5,169.24	115	17.94
總計	126,641	19,756.00	106,240	55,138.56	810	126.36

ps:減碳換算資料來源:台灣自來水公司

每度用水排放二氧化碳(CO2)約當量 102年0.156kg

減碳換算資料來源: 經濟部能源局

每度電力排碳係數 102年0.519kg